



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ВЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86 E-mail: root@gumchs.saratov.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ
3 мкр, д. 4 (пождепо), г. Красноармейск Саратовская область, Россия, 412800 Тел.: 2-72-01**

**Предписание № 93/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад села Золотое Красноармейского района Саратовской области»
в лице заведующей Задорожной Натальи Викторовны**

Государственный инспектор Красноармейского района Саратовской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Медиченко Е.В. в период с 09 часов 30 минут 16 ноября 2015г. по 11 часов 00 минут 20 ноября 2015г. провел плановую выездную проверку с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад села Золотое Красноармейского района Саратовской области» объекта защиты по адресу: Саратовская область Красноармейский район село Золотое улица Колхозная, 40.

Проверка проведена совместно с заведующей Задорожной Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Статья (подпись) с выполненной (указано время только выполнено)
1	Система пожарной сигнализации объекта не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	05.09.2016г	
2	Не обеспечивается проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей с пожаром)	п.63 ППР в РФ	05.09.2016г	
3	Отсутствует акт проверки работоспособности систем и средств, противопожарной защиты объекта	п.61 ППР в РФ	05.09.2016г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Красноармейского района Саратовской области
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы



Е.В. Медиченко

Предписание для исполнения получил:
Заведующая муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад села Золотое Красноармейского района
Саратовской области»

Н.В. Задорожная

« 20 » ноября 2015 года